

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(Вахитовский район)
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, 39
(843) 238-75-69, телефон доверия 292-64-09

« 18 » марта 2019 г.
(дата составления акта)

г. Казань
(место составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№37

По адресу: г. Казань ул.Бутлерова, 49; ул.Бутлерова, 49а; ул.Толстого, 6/30; ул.Кремлевская, 18;
ул.Университетская, 13; ул.Университетская, 14; ул.Н.Ершова, 21; ул.Бутлерова, 16; ул.Маяковского, 11;
ул.Островского, 53.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД по Вахитовскому району г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
№37 от 26.02.2019 г. вынесенного зам. начальника ОНД г. Казани по Вахитовскому району Врачевым Е.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

04 марта 2019г. с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. Продолжительность 2 часа.

06 марта 2019г. с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. Продолжительность 2 часа.

12 марта 2019г. с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. Продолжительность 2 часа.

18 марта 2019г. с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 8 часов.

Акт составлен: ОНД по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен, заполняется при
проведении выездной проверки) вручено в канцелярию вх. №717 от 01.03.2019г. в 10ч. 00мин

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор отделения НД и ПР по Вахитовскому району

г.Казани «Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Дементьев Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций)

При проведении проверки

присутствовали: Инженер по ПБ Соловьев Ю.Е. совместно с комендантами зданий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

— В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами:

- не выявлено

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):

- не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписания № 27/1/27 от 10.04.2018г. органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Главный учебный корпус по ул. Бутлерова, 49.

1. п.№2. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки лестничных косяков не реже 1 раза в год с составлением протокола проверки. ППР в Российской Федерации п.21.

Новый учебный корпус по ул. Бутлерова, 49а.

2. п.№8. Насосы-повысители внутреннего противопожарного водоснабжения привести в исправное рабочее состояние. Правила противопожарного режима в РФ п.59.
3. п.№9. В цокольном этаже в книгохранилище перед лифтом не выполнен тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СНИП 21-01-97* п.7.26.
4. п.№10 На обводной линии не установлена задвижка для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СНИП 2.04.01-85* п.11.7*.

Общежитие по ул. Маяковского, 11.

5. п.№11. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещение чердака, лестничная клетка, комнаты для проживания). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 (в).
6. п.№13. В месте перепада высот в коридоре 6 этажа не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СНИП 21-01-97* п.6.28*.

Оздоровительно-спортивный комплекс по ул. Маяковского, 11.

7. п.№14. Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не обеспечено естественным освещением. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; НПБ 88-2001 п.12.55.
8. п.№15. Площадь помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство менее 15 м². ФЗ №123 ст.4; НПБ 88-2001 п.12.55.
9. п.№16. Запоры эвакуационных выходов с цокольного здания не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа. ППР в РФ п.35.
10. п.№18. На обводной линии не установлена задвижка для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СНИП 2.04.01-85* п.11.7*.

Учебно-лабораторный корпус №2 по ул. Толстого, 6/30.

11. п.№21. Площадь помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство менее 15 м². ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; НПБ 88-2001 п.12.55.

Стоматологическая клиника по ул. Бутлерова, 16.

12. п.№23. На обводной линии не установлена задвижка для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СНИП 2.04.01-85* п.11.7*.

Учебно-лабораторный корпус №3 по ул. Университетская, 13.

13. п.№27. На обводной линии не установлена задвижка для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СНИП 2.04.01-85* п.11.7*.

Учебно-лабораторный корпус №4 по ул. Университетская, 14.

14. п.№31. Выполнить ограждения по периметру кровли здания. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СНИП 21-01-97* п.8.11.

Анатомический театр по ул. Кремлевская, 18.

15. п.№34. Выполнить ограждения по периметру кровли здания. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СНИП 21-01-97* п.8.11.
16. п.№36. На обводной линии не установлена задвижка для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СНИП 2.04.01-85* п.11.7*.

Лыжная база по ул. Н.Ершова, 21.

17. п.№37. Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 83; НПБ 110-03 п.4; СП 5.13130.2009 с изм.№1 приложение А4.
18. п.№38. Расстояние от печей до оборудования должно не менее 0,7 м, а от топочных отверстий – не менее 1,25 м. Правила противопожарного режима в РФ п.87.
19. п.№39. Побелить, на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. Правила противопожарного режима в РФ п.88.
20. п.№40. Электросветильники не оборудованы защитными колпаками (рассеивателями) предусмотренной конструкцией светильника. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 (в).

Общежитие №2 по ул. Островского, 53 (здание закрыто).

21. п.№41. Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 83; НПБ 110-03 п.4; СП 5.13130.2009 с изм.№1 прил. А4.
22. п.№42. Отсутствует система оповещения людей о пожаре. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; НПБ 104-03 табл.1 и 2.4.1.
23. п.№43. Электросветильники не оборудованы защитными колпаками (рассеивателями) предусмотренной конструкцией светильника. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 (в).
24. п.№44. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год с составлением протокола проверки. ППР в РФ п.21.

25. п.№45. Нарушено огнезащитное покрытие (отсутствует штукатурка по деревянной дранке) строительных конструкции перекрытий. Правила противопожарного режима в РФ п.21.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

документы по пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае если отсутствует) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)